

## Инструкция устанавливает особые требования к эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов

- Абонент обязан обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование.
- Необходимо проверять наличие тяги до включения и во время работы газоиспользующего оборудования, следить за состоянием и чистотой дымовых и вентиляционных каналов, а также обеспечивать своевременную проверку их состояния.
- При отсутствии тяги в дымовом и вентканале, отсутствии герметичности дымового канала, нарушении целостности кирпичной кладки дымового канала, отсутствии притока воздуха, необходимого для полного сгорания газа, эксплуатация газового оборудования запрещена!
- Запрещается вносить изменения в конструкции дымовых и вентиляционных каналов, закрывать [замуровывать, заклеивать] их отверстия и люки каналов чистки дымоходов.
- Не допускается применение устройств электромеханического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектом, присоединение к вентканалам дымоотводов.
- Одновременная работа механической вытяжной вентиляции и газоиспользующего оборудования с отводом продуктов горения в дымовой канал не допускается.
- После окончания пользования газом следует закрыть краны.
- В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 ч. в помещении в многоквартирном доме необходимо закрывать запорную арматуру, расположенную на ответвлениях [опусках] к газовым плитам и проточным водонагревателям, а в случае предстоящего отсутствия лиц более 48 ч. – закрывать запорную арматуру, расположенную на ответвлениях [опусках] к отопительному бытовому газоиспользующему оборудованию.

В процессе эксплуатации внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) необходимо обеспечить хранение:


- уведомлений ГРО, поставщика газа, предписаний ГЖИ, органов жилищного надзора;
- договоров о техническом обслуживании и ремонте, диагностике, актов сдачи-приемки выполненных работ;
- технической документации на ВДГО (ВКГО).

### Незамедлительно сообщать в АДС об обнаружении следующих фактов:

наличие утечки газа, срабатывание сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;



отсутствие или нарушение тяги в дымовом и вентиляционном каналах;



отклонение величины давления газа от нормативных значений;



приостановление подачи газа без предварительного уведомления газораспределительной организации (ГРО), поставщика газа;



несанкционированное перекрытие кранов, расположенных на газопроводах, входящих в состав ВДГО;



повреждение ВДГО (ВКГО), авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом, протекание через ВДГО (ВКГО) токов утечки, ГГП замыкания на корпус бытового ГИО и уравнительных токов.



ТЕЛЕФОН АДС: 04 (104)



Тепло родного дома

## Инструкция по безопасному использованию газа

Телефон газовой службы:

Подробная информация о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО), а также «Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» размещены в разделе ТО ВДГО на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Оренбург»: [oblгаз56.ru](http://oblгаз56.ru)

# Уважаемые жители Оренбургской области!

АО «Газпром газораспределение Оренбург»  
напоминает: эксплуатация газового оборудования  
требует повышенного внимания!

Действия при обнаружении утечки (запаха) газа,  
срабатывании сигнализаторов или систем контроля  
загазованности помещений:



немедленно прекратить поль-  
зование бытовым газоисполь-  
зующим оборудованием (ГИО);



перекрыть краны ГИО и на опуске к нему, незамедли-  
тельно обеспечить приток воздуха в помещения, в кото-  
рых обнаружена утечка газа;



в целях предотвращения появления искры  
не включать и не выключать электрические  
приборы, электроосвещение, звонок, сред-  
ства связи (мобильный телефон и т. д.);




не зажигать огонь,  
не курить;



принять меры по удалению людей из загазо-  
ванной среды, оповестить (при наличии воз-  
можности) о мерах предосторожности людей,  
находящихся в смежных помещениях в мно-  
гоквартирном доме, в т. ч. в подъезде, кори-  
доре, лестничной клетке и т. д.;

покинуть помещение, в котором обнару-  
жена утечка газа, и перейти в безопасное  
место, откуда сообщить о наличии утечки  
газа по телефону в аварийно-диспетчер-  
скую службу (АДС) – 04, 104, а также при  
необходимости в другие экстренные опе-  
ративные службы.



Собственники (пользователи) домовладений и помеще-  
ний в многоквартирных домах должны знать и соблюдать  
«Инструкцию по безопасному использованию газа при  
удовлетворении коммунально-бытовых нужд» (Приказ  
Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/пр).

## Согласно требованиям Инструкции:

- Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня следует убедиться в отсутствии загазованности помещения.



- Не допускается использование для сна  
и отдыха помещений, в которых установлено  
бытовое газоиспользующее оборудование.



- Запрещается устанавливать мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы без соблюдения требований к расстояниям от плит, колонок и котлов.




- Необходимо следить за исправностью работы газового оборудования, обеспечивать надлежащее техническое состояние приборов учета газа и сохранность пломб.

- При наличии в конструкции отопи-  
тельной бытовой печи с установленным  
газогорелочным устройством задвижки  
(шибера) обеспечить ее извлечение  
и герметизацию с внешней стороны стек-  
ки дымового канала образовавшегося  
отверстия (щели).



- Не допускается использование газоиспользующего  
оборудования не по назначению, привязывание верев-  
ки, кабеля, использование других видов топлива.



- Запрещается допускать к ис-  
пользованию плит, колонок и котлов  
детей дошкольного возраста, лиц,  
не контролирующих свои действия,  
лиц с ограниченными возможностя-  
ми, не позволяющими безопасно ис-  
пользовать бытовое газовое оборудование, а также лиц,  
не прошедших инструктаж.




- Запрещается установка и использование  
газогорелочных устройств при их размеще-  
нии в отопительных печах в многоквартир-  
ных домах.

- Перед розжигом горелок газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить предварительную венти-  
ляцию камер сгорания [3–5 минут].



- Важно обеспечивать доступ ГРО для проведения тех-  
обслуживания, ремонта, диагностики и замены ВДГО  
(ВКГО), а также для приостановления подачи газа (в уста-  
новленных законодательством случаях).



- Нельзя осуществлять самовольное  
переустройство, монтаж, подключение  
или отключение ВДГО (ВКГО), отключать  
автоматику безопасности, проверять сра-  
батывание сигнализаторов и систем кон-  
троля загазованности.

**Собственникам и пользователям помещений  
необходимо знать и соблюдать требования данной  
Инструкции!**