

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
(СООРУЖЕНИЙ) ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Пономаревский район

«07» октября 2023 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика ООО «Пономаревское Ж К Х» в лице директора Пономарева Д.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

Эксплуатационной организации

(наименование организации, должность, ФИО)

Исполнителя ООО «Абдулино-СЭС» в лице директора Мухарямова И.А.

(наименование организации, должность, ФИО)

составила настоящий Акт о том, что трубопровод (сооружение) водопроводная система
(ненужное зачеркнуть)

с. Пономаревка

(наименование объекта, высота, диаметр, объем)

По адресу: Пономаревский район, с. Пономаревка
подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием при концентрации активного хлора
100 мг/л (г/м³) и продолжительности контакта 10 ч.
Точки сброса промывных вод пожарный гидрант

Результаты физико-химического и бактериологического анализа воды соответствуют (не
соответствуют) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (результаты прилагаются).

Заключение о возможности ввода в эксплуатацию: Трубопровод (сооружение) считать
продезинфицированным и промытым и разрешить пуск его в эксплуатацию

Представитель Заказчика



Пономарев Д.В.
(ФИО, подпись)

Представитель эксплуатационной организации

(ФИО, подпись)

Представитель исполнителя



Мухарямов И.А.
(ФИО, подпись)